

IINSTRUÇÕES DE CARGA / DESCARGA E MANUSEAMENTO

- Utilizar **SEMPRE** meios de carga / descarga apropriados ao carregar / descarregar dos meios de transporte ou ao colocar os reservatórios / fossas nos respectivos locais de instalação. **NUNCA** empurrar os reservatórios / fossas de cima do meio de transporte para o chão directamente e evitar pancadas que possam pôr em risco a boa utilização dos equipamentos. Nestes casos, poderão ocorrer fissuras ou pontos de fragilidade que irão trazer problemas futuros aos equipamentos e respectivas instalações.
- No caso de **reservatórios / fossas de capacidades até 5000 L** utilizar empilhador, grua ou outro tipo de equipamento que permita o manuseamento dos mesmos sem correr o risco de quedas bruscas. Poderá manobrar os equipamentos levantando-os directamente pela parte inferior (empilhador) ou pela parte superior, suspenso com cintas passadas por debaixo dos equipamentos (grua ,etc)§
- No caso de **reservatórios / fossas de capacidades de 10.000 L ou superiores**, utilizar empilhador, grua ou outro tipo de equipamento que permita o manuseamento dos mesmos sem correr o risco de quedas bruscas ou torções / flexões nos equipamentos que os possa danificar. Poderá manobrar os equipamentos levantando-os directamente pela parte inferior (empilhador), caso a sua dimensão o permita ou pela parte superior, suspenso com cintas passadas por debaixo dos equipamentos. Nestes casos as cintas deverão ser em número suficiente de forma a não danificar os reservatórios / fossas durante o período de suspensão e movimentação dos mesmos.
- **NUNCA** utilizar os olhais superiores dos reservatórios / fossas (ou equipamento que se encontre montado sobre os mesmos) como pontos de elevação para a passagem de cintas ou cabos ou para proceder à sua movimentação.

